



**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ**

**Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

**по Удмуртской Республике**

**УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ и ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ**

426008, г. Ижевск, ул. Коммунаров, 325, тел: 8(3412) 60-66-03, факс: 8(3412) 72-72-08

Сайт: [www.18.mchs.gov.ru](http://www.18.mchs.gov.ru) E-mail: [ugpn-o@udm.net](mailto:ugpn-o@udm.net) Единый «телефон доверия»: 8(3412) 51-99-99

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Ижевска**

426008, г.Ижевск, ул.Коммунаров, 323, тел. 60-66-57

E-mail: [oktgpn@mchs-18.ru](mailto:oktgpn@mchs-18.ru)

г. Ижевск

«28» октября 2020г.

**Предписание № 02/44/1/1-16**

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 70», директору МБОУ «СОШ № 70» Филимонцевой Елене Анатольевне

*(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)*

во исполнение распоряжения № 02/44 от «28» сентября 2020 г., выданного главным государственным инспектором г. Ижевска по пожарному надзору Опариным Юрием Сергеевичем, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с 09 ч. 00 мин. «12» октября 2020 г. по 14 ч. 00 мин. «28» октября 2020 г. проведена **плановая** выездная проверка объекта(ов) защиты Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 70» (юридический адрес: Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Школьная, 54 осуществляющего свою деятельность по адресу(ам): Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Школьная, 54

**Лицо(а), проводившие проверку:**

государственный инспектор города Ижевска по пожарному надзору Малых Денис Александрович

**совместно с:** директором МБОУ «СОШ № 70» Филимонцевой Е.А.

*(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)*

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1/1/1	Средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения на объекте отсутствует.	п. 9 Правил противопожарного режима в РФ	01.10.2021г.	
1/1/2	Произведены изменения объемно-	Федеральный закон от	01.10.2021г.	



	планировочных решений без изменения проекта, разработанного в соответствии с действующими нормами и утвержденное в установленном порядке (помещение библиотеки, помещение холла 3 этажа младшего блока).	22.07.2008 № 123-ФЗ ч.3 ст. 80; п. 4.3 СНИП 21.01.97*		
1/1/3	В здании школы не обеспечена работа эвакуационного освещения в круглосуточном режиме, либо его автоматическое включение при отключении рабочего освещения.	п.п. 33, 43 Правил противопожарного режима в РФ, п. 4.3.1 СП 1.13130.2009 п. 7.74 СНИП 23-05-95	01.10.2021г.	
1/1/4	Ступени лестниц 1 этажа западного выхода из лестничной клетки и выхода из танцевального зала и малого спортивного зала, частично разрушены.	п. 33 Правил противопожарного режима в РФ, ст. 6. ФЗ № 123-ФЗ от 22.07.2008г, п. 4.3.4 СП 1.13130.2009.	01.10.2021г.	
1/1/5	На путях эвакуации ограждения с перилами при высоте лестниц более 45 см (западный выход из лестничной клетки) не предусмотрены.	п. 6.28 СНИП 21-01-97*; п. 4.3.4 СП 1.13130.2009	01.10.2021г.	
1/1/6	Уровень звука сигналов СОУЭ в помещении библиотеки (архив) школы менее нормируемого (37 дБ).	ст. 6 ФЗ № 123-ФЗ от 22.07.2008; пп. 4.2, 4.3, 4.8 СП 3.13130.2009; пп. 3.15, 3.16, 3.22 НПБ 104-03	01.10.2021г.	
1/1/7	Не выполнен защитный слой кровли по горизонтали шириной не менее 4м со стороны оконных проемов здания, ориентированных на пристроенный переход 2 этажа, или не установлены противопожарные окна в оконных проемах наружной противопожарной стены, при примыкании участка кровли с горючим покрытием (кабинет № 25).	ст. 6 ФЗ № 123-ФЗ от 22.07.2008 п. 5.4.14 СП 2.13130.2012	01.10.2021г.	
1/1/8	В лестничных клетках 1 этажа (северная и западной часть здания) размещено оборудование, выступающее из плоскости стена высоте менее 2,0 м (радиаторы отопления).	п. 4.9 СНИП II-А.5-62, п. 36 Правил противопожарного режима в РФ; п. 6.32 СНИП 21-01-97*, п. 4.3.3 СП 1.13130.2009	01.10.2021г.	
1/1/9	Помещения кладовых (1-4 этаж) защищены одним пожарным извещателем, вместо двух.	НПБ 88-01 п.12.16; СП 5.13130.2009 п.13.3.2	01.10.2021г.	
1/1/10	Не обеспечен подъезд пожарной техники к зданию школы (с южной сторон здания, часть западной стороны).	ст. 90 ФЗ № 123-ФЗ, ст. 6 ФЗ № 123-ФЗ, п. 8.1 СП 4.13130.2013	01.10.2021г.	
1/1/11	В местах пересечения воздуховодом вентиляции противопожарных преград противопожарные нормально открытые клапаны не установлены (помещение книгохранилища).	ч. 14 ст. 88 ФЗ № 123-ФЗ от 22.07.2008; СП 7.13130.2013 п. 6.10; п. 7.1.11, 7.1.13 СНИП 41-01-2003	01.10.2021г.	
1/1/12	В местах перепада высот кровли более 1м отсутствуют пожарная лестница, согласно проектной документации.	ст.39 ФЗ №123-ФЗ, п. 8.7 СНИП 21-01-97*; п.п. 4.1, 4.4, 5.1 прил. Б ГОСТ Р 53254-2009	01.10.2021г.	
1/1/13	При срабатывании АПС и СОУЭ вентиляция (в столовой) не отключается (Протокол ФГБУ «СЭУ ФПС «ИПЛ	п. 6.24 СП 7.13130.2013, п. 12.4 СНИП 41 01 2003, п. 61 Правил противопо-	01.10.2021г.	



	по УР» № 207 от 07.09.2020 года).	жарного режима в РФ		
1/1/14	При имитации режима «Неисправность» СОУЭ путём «обрыва» линии связи с речевым оповещателем, установленным в коридоре 1-го этажа, извещение о возникшей соответствующей неисправности в помещении с круглосуточным пребыванием дежурного персонала (помещение вахтера) не поступило.	п. 14.4 СП 5.13130.2009, п. 7.4.1 ГОСТ Р 53325-2012, п. 61 Правил противопожарного режима в РФ	01.10.2021г.	
1/1/15	При имитации режима «Неисправность» СОУЭ путём «обрыва» линии связи со световым оповещателем "Выход", установленным над выходом в коридоре 1-го этажа, извещение о возникшей соответствующей неисправности в помещении с круглосуточным пребыванием дежурного персонала (помещение вахтера) не поступило.	п. 14.4 СП 5.13130.2009, п. 7.4.1 ГОСТ Р 53325-2012, п. 61 ППР в РФ	01.10.2021г.	
1/1/16	В помещениях с двумя пожарными извещателями формирование сигналов на управление в автоматическом режиме системами противопожарной защиты и инженерным оборудованием осуществляется при срабатывании двух пожарных извещателей, включенных по логической схеме «И» (необходимо осуществить формирование сигналов при срабатывании одного пожарного извещателя с применением методов повышения достоверности сигнала о пожаре (перезапрос состояния пожарных извещателей) или установить в помещениях не менее трёх пожарных извещателей).	пп. 14.1, 14.2, 14.3 СП 5.13130.2009 (пп. 13.1, 13.2, 13.3 НПБ 88 2001*); п. 61 ППР в РФ	01.10.2021г.	

**Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до выполнения одного из следующих условий:** 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. **123-ФЗ от 22.07.2008 г.ст.6 ч.1 (п.1, п.2)**

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействий) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного

самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Об устранении выявленных нарушений необходимо проинформировать орган государственного контроля (надзора) в течение установленных в предписании сроков.

**Подписи лиц проводивших проверку:**

Государственный инспектор города Ижевска  
по пожарному надзору **Малых Д.А.**

(должность фамилия, инициалы инспектора)



«28» октября 2020г.  
М.П.\*

**Предписание для исполнения получил:**

*Фриммоксева Е.А., директор*

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«28» 10 2020 г.

*Р.И.*  
(подпись)