Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа « 70»
426054, г. Ижевск, ул. Школьная, 54, тел. 59-34-49

Отчет о выполнении предписаний

№	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Сумма/ Источник финансирования	Отметка об исполнении
I. Предписание Госпожнадзора				
1	Горизонтальное расстояние от дымовых пожарных извещателей до электросветильников, менее 0,5 м (фактически 0,2-0,3 м) (1 этаж - каб.3,5,6, 2 этаж - каб. 9,10, 3 этаж - 20,21,24, 4 этаж - 26,27)	До 01.08.2018 г.	24000 / внебюджет	Составление сметы на проведение работ, заключение договора с подрядной организацией
2	Произведены изменения объемно-планировочных решений без изменения проекта, разработанного в соответствии с действующими нормами и утвержденного в установленном порядке (помещение библиотеки)	До 01.08.2018 г.	35000/ внебюджет	Документы поданы для работы в Гражданпроект, идет разработка документации

17.04.2018 г.

Директор школы Е.А. Филимонцева